



THERMOELEMENTS

Via Amedeo Tonani, 10  
Fraz. S.Giacomo al Campo  
26030 Malagnino (CR) - Italy

Tel. +39 0372 496160  
Fax +39 0372 496340



info.commerciali@italcoppie.it  
info.tecniche@italcoppie.it  
web site: <http://www.italcoppie.it>

R.E.A. Cremona 99991  
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. IT 00360540199  
Iscr. Reg. Impresa di Cremona 3803

Spettabile Ditta  
CAREL S.R.L.

VIA DELL'INDUSTRIA, 11  
35020 BRUGINE

PD

ATTESTATO DI COLLAUDO E DI CONFORMITA' 528 del 04/09/2001

Pag. 1/ 1

Pos.	Codice del materiale/Descrizione	UM	Q.tà
	Ns. ORDINE Nr. 1833 del 19/07/2001  Vs. ORDINE Nr. X/103038 del 19/07/2001		
2	Ns.Codice: IKE#02XE15006X05A Vs.Codice: NTC015WP00 Sonda termoplastica integrale a doppio isolamento Ø5 NTC NK 103C4R1 semplice elemento 2 fili cavo E=1500 mm in tubo 6x50 vers. Carel	NR	500

PROVA	ESITO	VALORE OTTENUTO
Continuità elettrica	Positivo	
Isolamento	Positivo	> 100 M Ohm a 1000 Vcc
Precisione	Positivo	Secondo Norma NTC NK103C4 Classe R1

Si dichiara che il materiale indicato nel presente certificato è conforme al/agli ordini citati.

Sul materiale sono stati eseguiti, come da ns. Manuale delle specifiche tecniche di controllo MGQ/01, con esito positivo, i seguenti controlli: funzionale, visivo e dimensionale, marcatura, documentazione tecnica.

I collaudi sono stati condotti utilizzando strumenti la cui riferibilità delle misure è garantita dalla periodica taratura rispetto ai seguenti strumenti campione, periodicamente tarati presso centri SIT: Multimetro HP 34970A S/N US37030163, Termocoppia campione Tipo S S/N 101183, Termoresistenza campione S/N 97048, Blocchetti PP S/N 516-959.

Settimana di produz.:25/01- 32/01

Controllo Qualità